



Številka: 007-120/2024/12 – povezava 35009-1/2017-2550	OSNUTEK
Ljubljana, 23. 10. 2024	
EVA: 2024-2560-0021	
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:Gp.gs@gov.si">Gp.gs@gov.si</a>	
<b>ZADEVA: Predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica – predlog za obravnavo</b>	
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>	
<p>Na podlagi drugega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) v zvezi s drugim odstavkom 37. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2) je Vlada Republike Slovenije na ...seji dne .... pod točko... sprejela naslednji sklep:</p> <p>Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.</p> <p>Priloga:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Uredba o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica</li></ul> <p>Prejemniki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, <a href="mailto:gp.mnvp@gov.si">gp.mnvp@gov.si</a>;</li><li>– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo, <a href="mailto:gp.mope@gov.si">gp.mope@gov.si</a>;</li><li>– DEM d. o. o., <a href="mailto:info@dem.si">info@dem.si</a>.</li></ul> <p>V vednost:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Ministrstvo za finance (<a href="mailto:gp.mf@gov.si">gp.mf@gov.si</a>);</li><li>– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (<a href="mailto:gp.svz@gov.si">gp.svz@gov.si</a>);</li><li>– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (<a href="mailto:gp.ukom@gov.si">gp.ukom@gov.si</a>).</li></ul>	
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>	
/	
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>	
Jože Novak, minister, mag. Miran Gajšek, državni sekretar, dr. Nataša Bratina, generalna direktorica Direktorata za prostor in graditev, Ana Vidmar, vodja Sektorja za državno prostorsko načrtovanje, Tjaša Gregorič, sekretarka.	
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>	
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>	
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>	
Uredba, katero Vlada RS izdaja na podlagi drugega odstavka 298. člena ZUreP-3 (Uradni list RS,	

št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; v nadaljevanju: ZUreP-3) v zvezi s 37. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZUPUDPP), je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

V državnem prostorskem načrtu kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor. Prikazane so v grafičnem delu na kartah ureditvene situacije in situacije s prikazom gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra v merilu 1:2000, območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v merilu 1: 2000, opisane pa so v tekstualnem delu državnega prostorskega načrta, v uredbi o državnem prostorskem načrtu in sicer v naslednjih poglavjih: splošne določbe, načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoji za parcelacijo, pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja, nadzor, prehodne in končne določbe. Državni prostorski načrt ima tudi obvezne priloge, med katerimi so tudi stališča do pripomb in predlogov javnosti in občine, danih v času javne objave osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila.

**6. Presoja posledic za:**

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	uskajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>- razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>- razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	DA/NE

**7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**

Investitor DEM d. o. o., Maribor ni neposredni proračunski uporabnik, ni uporabnik javnih financ in ne bo potreboval poročila Republike Slovenije pri pridobivanju kreditov.

Sredstva za pripravo državnega prostorskega načrta in strokovnih podlag niso bila zagotovljena iz javnih finančnih sredstev. Zagotovil jih je investitor DEM d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.

**8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pristojnosti občin,</li> <li>- delovanje občin,</li> <li>- financiranje občin.</li> </ul>	DA/NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE</li> <li>- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE</li> <li>- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE</li> </ul>	

**9. Predstavitev sodelovanja javnosti:**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA
<p>Javnost je bila vključena v pripravo gradiva :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Javna objava pobude je potekala od 24. februarja 2017 do 27. marca 2017,</li> <li>- javna objava gradiva za dopolnitev smernic je potekala od 15. oktobra 2019 do 20. novembra 2019,</li> <li>- javna razgrnitev osnutka DPN, okoljskega poročila, študije variant in drugih strokovnih podlag je potekala od 16. 1. 2023, s podaljšanjem do 17. 3. 2023,</li> <li>- v času javne razgrnitve je bila v Občini Dravograd 25. januarja 2023 opravljena tudi javna obravnava,</li> <li>- predlog DPN je bil javno objavljen v prostorskem informacijskem sistemu od 18. 10. 2023 do 20. 11. 2023.</li> </ul> <p>Pripombe in predlogi javnosti so bili preučeni in smiselno upoštevani. Stališča do pripomb so dostopna na elektronskem naslovu:  <a href="#">Dostop do podatkov o prostorskih aktih (gov.si)</a> (rubrika Državni prostorski akti - Prostorski akti v pripravi).</p> <p>Na podlagi stališč so bile dopolnjene strokovne podlage, idejne zasnove in okoljsko poročilo s prilogami, ki so bile javno objavljene sočasno s stališči in so javno dostopne na istem elektronskem naslovu in dodatno na spletni strani investitorja (<a href="https://www.dem.si/sl/razvojne-priloznosti/obnovljivi-viri-energije/">https://www.dem.si/sl/razvojne-priloznosti/obnovljivi-viri-energije/</a>).</p> <p>Predlogi in pripombe so bili upoštevani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delno.</li> </ul> <p>Po javni objavi pobude je bilo na podlagi analize smernic nosilcev urejanja prostora in pripomb in predlogov javnosti število vetrnic zmanjšano z osem na tri, območje DPN pa je bilo zmanjšano za več kot polovico.</p> <p>Poleg predlogov in pripomb so bila v času javne razgrnitve osnutka DPN podana tudi osebna mnenja ter pripombe na strateške dokumente s področja energetike, ki presegajo pristojnosti prostorskega načrtovanja.</p> <p>Največ zadržkov javnosti je bilo v zvezi s potencialnimi vplivi na podzemne vode in zdravje ljudi. Za vse izpostavljene teme so bile strokovne podlage dopolnjene in priložene objavljenim stališčem do pripomb. Pripombe na osnutek DPN so bile na podlagi dopoljenih strokovnih podlag smiselno upoštevane pri izdelavi predloga DPN.</p>	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	DA/NE
<p><b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b></p> <p>Sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica ni bil uvrščen v program dela Vlade RS, ker Ministrstvo za naravne vire in prostor ne more zagotavljati realizacije v naprej postavljenih rokih, iz naslednjih razlogov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v postopek priprave državnega prostorskega načrta je poleg ministrstva za naravne vire in prostor, kot pripravljavca državnega prostorskega načrta, vključenih še veliko število udeležencev (pobudnik priprave državnega prostorskega načrta, investitor načrtovanih ureditev, državni nosilci urejanja prostora, Občina Dravograd, strokovna, organizirana in druga javnost), tako da večji del nalog, ki morajo biti opravljene v postopku priprave državnega prostorskega načrta, niso odvisne od dela ministrstva za naravne vire in prostor,</li> <li>- naročnik prostorskega akta (državnega prostorskega načrta) in naročnik strokovnih podlag je DEM d.o.o., Maribor, ki vsa potrebna gradiva zagotavlja v skladu z roki in pogodbenimi razmerji s svojimi izvajalci.</li> </ul>	DA/NE

V postopku načrtovanja prihaja do situacij, ki jih v naprej ni mogoče predvideti (nasprotovanje javnosti in usklajevanje načrtovanih rešitev, daljša in boljše usklajevanje načrtovanih rešitev z nosilci urejanja prostora, kar zahteva tudi ponavljanje že opravljenih faz postopka ...).	
Jože NOVAK MINISTER	

**Priloge:**

- JEDRO GRADIVA 1: Predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica;
- PRILOGA K UREDBI: grafična priloga 2.odstavka 1.člena
- JEDRO GRADIVA 2: Obrazložitev;
- PRILOGA 1: Grafični del, iz katerega je razvidno območje državnega prostorskega načrta (v ločeni priponki)

JEDRO GRADIVA 1:

Na podlagi drugega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) v zvezi z drugim odstavkom 37. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2) Vlada Republike Slovenije izdaja

**UREDBO**  
**o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica**

**I. SPLOŠNI DOLOČBI**

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23) in z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 99/07, 57/12-ZPNačrt-B, 61/17 - ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) sprejme državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.

(3) V prostorskem informacijskem sistemu je grafični del državnega prostorskega načrta objavljen z identifikacijsko številko 992.

(4) Državni prostorski načrt je v juniju 2024 s številko projekta 2018-ŠV\_DPN-033 izdelalo podjetje Urbis, d. o. o., Maribor.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Dravograd.

(3) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje, odločba Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije št. 35409-76/2024-3 z dne 13. junija 2024.

(3) Oznake, navedene v 3, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 27, 29. in 38. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

## II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

### 3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo te prostorske ureditve:

- trije vetrni agregati, vključno z montažnimi platoji (stojna mesta vetrnic),
- povezovalni 20 kV-kablovodi med posameznimi vetrnimi agregati do 20kV-stikališča VE Ojstrica,
- 20 kV-kablovod od stikališča VE Ojstrica do RTP 110/20 kV Dravograd za vključitev v obstoječe elektroenergetsko omrežje,
- dostopne poti,
- plato za potrebe gradbišča in dva platoja za začasno shranjevanje humusa ter
- vse druge ureditve, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

## III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

### 4. člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v teh katastrskih občinah, navedenih po posameznih ureditvah:

a) območje polja vetrnih agregatov s spremljajočimi ureditvami (stojišča vetrnih agregatov, montažni platoji, povezovalne ceste, kablovod med posameznimi vetrnimi agregati, gradbiščni plato, plato za začasno odlaganje izkopanega materiala):

- k. o. Ojstrica (833): 78;
- k. o. Duh na Ojstrici (834): 1, 694/1;
- k. o. Velka (835): 1/1, 67/1, 67/2, 84, 299/1;

b) območje dostopnih cest:

- k. o. Goriški Vrh (832): 6, 11, 12, 25, 68, 69, 71, 922, 974;
- k. o. Ojstrica (833): \*1/1, 1, 4, 5/1, 6/1, 12/1, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 35;

c) območje kablovoda od VA1 do RTP Dravograd:

- k. o. Dravograd (829): 837, 838, 866, 867, 875, 886, 1093, 1093, 1095, 1096, 1299, 1301, 1302, 1306, 1308, 1312, 1347, 1360, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1063/4, 1067/4, 1067/4, 1094/1, 1094/10, 1094/9, 116/1, 116/2, 117/1, 117/1, 117/1, 1209/5, 125/2, 127/3, 129/4, 129/5, 1300/1, 1303/1, 1307/2, 1310/1, 1310/3, 1310/4, 135/1, 135/2, 141/1, 141/2, 38/1, 38/5, 40/5, 40/6, 41/4, 41/5, 876/1, 877/2, 887/1;
- k. o. Ojstrica (833): 78, 80, 81, 91, 244, 245, 247, 248, 251, 256, 261, 538, 246/1, 246/2, 262/1, 528/2, 83/1, 83/2, 90/1, 92/1, 92/2, 98/1;
- k. o. Duh na Ojstrici (834): \*47, 1, 197, 199, 563, 591, 592, 596, 599, 605, 606, 607, 622, 623, 625, 628, 629, 711, 712, 731, 738, 745, 747, 749, 750, 198/2, 198/2, 200/1, 200/3, 204/1, 584/1, 584/2, 585/1, 593/3, 597/1, 597/6, 609/1, 621/1, 621/2, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 643/2, 643/3, 647/2, 647/3, 647/4, 650/1, 652/4, 652/5, 653/1, 653/2, 653/4, 654/2, 654/3, 654/4, 657/1, 693/2, 693/3, 716/4, 718/2, 718/3, 718/4, 732/1, 732/2, 735/1, 737/1, 739/1, 746/2, 748/1, 748/2;
- k. o. Otiški Vrh I (840): 212/1, 212/8, 1288/1;
- k. o. Otiški Vrh II (841): 1169/5, 1169/9, 1288/4, 1288/5;
- k. o. Dobrova (842): 54/4, 54/6, 55/2, 55/3, 78/3, 79/1, 79/2, 102, 458, 459, 465, 467, 539, 103/1, 103/2, 452/5, 454/1, 454/3, 455/1, 466/1, 498/9, 536/9, 559/2, 565/1.

(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel – listi št. 2.1–2.5.

#### 5. člen (raba zemljišč)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitve rabe zemljišč opredeljene te rabe zemljišč:

- a) zemljišča izključne rabe so na območju montažnih platojev za umestitev vetrnih agregatov ter zemljišča dostopnih in povezovalnih poti;
- b) zemljišča omejene rabe so:
  - zemljišča na območju 1 m od osi 20 kV-kablovoda obojestransko zunaj območij izključne rabe,
  - zemljišča za prestavitev obstoječe energetske in komunalne infrastrukture;
- c) zemljišča začasne rabe so zemljišča na območju gradbišč, začasnih dostopnih poti in začasnih odlagališč materiala zunaj območij izključne in omejene rabe.

(2) Namenska raba zemljišč, razen tistih na območjih izključne rabe, se ne spreminja.

(3) Pogoji za ureditve na zemljiščih omejene rabe so določeni v 13. členu te uredbe.

### **IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOСТИ POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA**

#### 6. člen (montažni platoji)

(1) Za stojna mesta vetrnih agregatov se izvedejo trije montažni platoji. Zunanje mere montažnih platojev znašajo približno 180 m × 60 m. Površine montažnega platoja se po končani gradnji zmanjšajo, del površin se povrne v prvotno stanje oziroma renaturira.

(2) Za montažne platoje se izvedejo nasipi v naklonu 1 : 1,5 in vkopi v naklonu 1 : 1.

(3) Višina montažnih platojev je določena tako, da se masne bilance montažnih platojev, ki so potrebni za fazo gradnje, čim bolj izravnajo.

#### 7. člen (vetrni agregati)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta je po slemenu Morijevega vrha na nadmorski višini približno 1300 m načrtovana umestitev treh vetrnih agregatov.

(2) Vsak vetrni agregat je umeščen na betonski ali jekleni stolp višine med 120 in 155 m, na katerega je umeščena turbina z generatorjem z vso potrebno opremo. Temelji za posamezni vetrni agregat so masivni armiranobetonski bloki, ki s svojo težo stabilizirajo zunanje vplive. Temelji so plitvo (valj ali večstrana prizma). Temelj se zasuje in zatravi. Pri izdelavi dokumentacije za izvedbo gradnje se nadgradi inženirsko geološko poročilo, za potrebe katerega se izvedejo geofizikalne raziskave, sondažne raziskave, dopolnilne raziskave v vrtinah in laboratorijske preiskave ter izdelava geotehnični elaborat z dokazi o zanesljivosti predvidenega sistema temeljenja.

(3) Pri izbiri tehnične opreme za vetrne agregate je treba upoštevati izdelane strokovne podlage. Investitor mora zagotoviti, da bo za vgradnjo izbral takšno opremo, da niso presežene predpisane mejne vrednosti hrupa v okolju. Oprema mora vključevati mehanizem, ki omogoča tehnične ukrepe za dodatno zniževanje hrupa, če se na podlagi izvedenih monitoringov ugotovi potreba po tem.

(4) Vsak vetrni agregat je označen z opozorilnimi lučmi, ki gorijo ponoči (lahko gorijo zmeraj ali pa sinhrono utripajo z zahtevano frekvenco).

#### 8. člen (kablovodi)

(1) Posamezni vetrni agregati so s kablovodi nazivne napetosti 20 kV medsebojno povezani z 20 kV-stikališčem VE Ojstrica. V vsakem stolpu vetrnega agregata je transformator. Predvideni srednje napetostni (20 kV) kabli se položijo v jarek ob trasi cest med stojišči vetrnih agregatov. Skupna dolžina kablovoda med posameznimi vetrnimi agregati je 1.350 m.

(2) Od vetrnega agregata VA-1 se izvede kablovod 20 kV do RTP 110/20 kV Dravograd, kjer se priključi na sredjenapetostne 20 kV-zbiralnice. Dolžina priključnega 20 kV-kablovoda do RTP Dravograd je 8.200 m.

(3) Trasa kablovoda poteka od stikališča pri VA-1 po in ob gozdu do trase obstoječega DV 20 kV D66, nato ob lokalni cesti LC 578061 do glavne ceste Dravograd–Maribor. V križišču glavne ceste in priključka do čistilne naprave trasa križa glavno cesto in se nadaljuje do kolesarske poti ob Dravi. V nadaljevanju trasa poteka ob kolesarski poti do HE Dravograd, kjer Dravo prečka po jezovni zgradbi. Na nasprotni strani jezovne zgradbe se trasa nadaljuje čez dvorišče in stikališče 110 kV ter ob trasi 110 kV-daljnovidov do RTP Dravograd. Pred RTP Dravograd kablovod čez mostno konstrukcijo križa reko Mežo.

#### 9. člen (dostopne ceste)

(1) Za potrebe gradnje in dostopov do vetrne elektrarne se izvedejo nove makadamske ceste:

- dostopna cesta do stojnih mest VA v dolžini 2620 m se naveže na dostopno cesto v Republiki Avstriji (ta ni predmet državnega prostorskega načrtovanja);
- povezovalna cesta med montažnima platojema VA-1 in VA-3 ter povezovalna cesta do montažnega platoja VA-2 v skupni dolžini 880 m;
- dostopna cesta iz smeri Dravograda v skupni dolžini 1700 m. Na tej trasi sta dva odseka (med profili EP2 in EP4 ter EP23 in EP31) v skupni dolžini 400 m, kjer trasa poteka po vodovarstvenem območju, ki se izvede v asfaltu.

(2) Normalni prečni prerez dostopne in povezovalnih cest znaša 7 m. Normalni prečni prerez dostopne ceste iz smeri Dravograda znaša 5 m.

(3) Vzdrževalna pot v času obratovanja ter dostopna gradbiščna cesta za manjši tovor in osebni promet potekata od Dravograda po obstoječi lokalni cesti LC 078021 ter v nadaljevanju po LC 078051 in v dolžini 1 km po obstoječi gozdni poti do priključka na novo načrtovano gradbiščno cesto. Preureditev lokalnih cest ni potrebna.

(4) Na trasi dostopne ceste do stojnih mest VA se na prečkanju Ojstriškega potoka izvede prepust (prepust 1), na dostopni cesti iz smeri Dravograda, ki dvakrat prečka obstoječa potoka, pa se izvedeta dva prepusta (prepust 2 in 3). Prepusti so teh dimenzij:

- prepust 1: betonski škatlasti prepust 2,2 x 1,5 m;
- prepust 2: betonski cevni prepust fi 1,0 m;
- prepust 3: betonski škatlasti prepust 2,0 x 1,5 m.



10. člen  
(podporne in oporne konstrukcije)

Na trasi dostopne ceste do stojnih mest VA se izvedeta dve kamniti zložbi skupne dolžine 300 m:

- podporna kamnita zložba KZ1 dolžine 195 m in višine do 5,6 m;
- oporna kamnita zložba KZ2 dolžine 105 m in višine do 8,4 m.

11. člen  
(odvodnjavanje)

(1) Voda na dostopnih in povezovalnih cestah se z makadamskega cestišča v vkopu odvaja prek jarkov in v nasipu razpršeno na teren. Za potrebe odvodnjavanja se v makadamskem vozišču v prečni smeri izvedejo dražniki.

(2) Na asfaltiranem delu dostopne ceste iz smeri Dravograda se zagotovi kontrolirana odvodnja meteornih vod. Izvedeta se dve ločeni meteorni kanalizaciji, ki se ločeno priključita na lovilec olj. Iz dveh lovilcev olj je predviden iztok meteorne kanalizacije na teren.

12. člen  
(pogoji za krajinsko arhitekturno oblikovanje)

(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki vključuje predvsem oblikovalske in načrtovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa na območju montažnih platojev, rešitve v zvezi z urejanjem in rekultivacijo gradbiščnih platojev in začasnih deponij materiala ter s sanacijo gozdnega roba in sanacijo živic v odprti krajini. Vse zasaditve se izvedejo z lokalno značilnimi rastlinskimi in travnatimi vrstami.

(2) Platoji na vseh treh stojiščih se projektirajo v najmanjšem potrebnem obsegu in čim bolj prilagojeno poteku obstoječega terena, tako da nastane čim manj usekov in nasipov in je obseg odstranitve obstoječe gozdne vegetacije čim manjši. Kolikor je to mogoče je treba ohraniti gozdno zarast na površinah ob stojiščih, ki so v vidnem stiku s poselitvijo in turističnimi točkami (vedute s pomembnih točk opazovanja).

(3) Oblikovanje reliefa:

– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief, tako da se zagotovi čim naravnejši videz;

– vkopi ob načrtovanih cestah se oblikujejo tako, da se omogoči izvedba sanacijskih zasaditev. Vse vkopne brežine se izvedejo čim bolj neporavnano s spreminjajočim se naklonom, ohranjenim naravnim lomom skale in zemljatimi skalnimi žepi.

(4) Vse nasipne in vkopne brežine montažnih platojev in dostopnih cest se ob koncu gradnje humusirajo oziroma rekultivirajo v skladu z rešitvami v načrtu krajinske arhitekture. Po končani gradnji se rekultivirajo tudi vse tiste površine, ki pri obratovanju niso potrebne, vključno s površinami predhodno odstranjenih platojev za potrebe gradbišča in začasno odlaganje materiala.

(5) Pred gradnjo kablovoda se v celotnem delovnem pasu odstrani obstoječa zarast. Obvodno in obrežno rastje, rastje na območjih naravnih vrednot, rastje na kmetijskih zemljiščih in rastje v gozdu se odstrani samo na mestih, kjer je to potrebno zaradi gradnje kablovoda. Sečnja se opravi selektivno tako, da se v čim večjem obsegu ohranijo vitalna srednje velika in velika drevesa.

(6) V tamponski coni med mejnim sestojem gozda in odprtimi prostori vetrnih agregatov se oblikuje mehak gozdni rob (v skupni dolžini približno 1500 m) tako, da se v smeri od vetrnega agregata proti gozdu najprej izvede sajenje grmovnic in nizkega drevja ter v nadaljevanju večjih

dreves, s čimer se doseže sestojna streha v obliki parabole. Novo načrtovani gozdni rob mora biti valovit ter višinsko in vodoravno členjen. Območja začasnih gradbenih platojev ob agregatih in območja začasnega deponiranja materiala se po končani gradnji pogozdijo. Sadijo naj še plodonosne lokalno značilne listopadne vrste, da se obogatijo borni prehranski pogoji za gozdno favno. Pri izdelavi zasaditvenega načrta in njegovi izvedbi je treba zagotoviti sodelovanje strokovnjaka s področja gozdarstva.

(7) Varovalni pas v širini 1 m na obeh straneh od osi kablovoda se z drevnino ne zasaja, temveč samo humusira in zatravi.

(8) Zasaditve in zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla in varuje gozdni rob ter izvede rekultivacija kmetijskih površin, se izvedejo takoj po končanih gradbenih delih na posameznih odsekih trase cest in kablovoda ter območjih montažnih platojev.

(9) Barvanje vetrnih agregatov se izvede z nesvetlečo barvo v svetlo sivem odtenku, brez poslikav, logotipov in podobnih oznak.

### 13. člen

(dopustni posegi in druge dopustne dejavnosti)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so dopustni tudi ti posegi pod pogojem, da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom:

- gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,
- urejanje vodotokov,
- izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na zemljiščih izven izključne rabe (cesta), določene v 5. členu te uredbe,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja področje razvrščanja objektov, in v skladu z določili na območju veljavnih občinskih prostorskih aktov, ki veljajo za istovrstne posege in dejavnosti,
- izvajanje rednih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja oziroma upravljavca, če so načrtovane prostorske ureditve že zgrajene in predane v uporabo.

(3) Za vse posege na območjih kulturne dediščine, območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih zemljiščih se pridobijo mnenja mnenjedajalcev, v katerih pristojnosti posegajo ti posegi.

(4) Na območju omejene rabe se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le na način in pod pogoji, določenimi v soglasju s pristojnim sistemskim operaterjem.

## **V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE**

### 14. člen

(skupne določbe)

(1) Zaradi gradnje ureditev iz 3. člena te uredbe se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave javne gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena.

(2) Skupni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:

- projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitvev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta;
- če se med gradnjo ugotovi, da je treba posamezni obstoječi infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se to naredi v sklad s soglasjem lastnika ali upravljavca tega voda;
- trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
- gospodarska javna infrastruktura se ne sme predstavljati na območja kulturne dediščine, križanja pa morajo biti izvedena tako, da te dediščine ne prizadenejo;
- pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.

(3) Križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo in grajenim javnim dobrim ter prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom grajene javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi od št. 1.1 do št. 1.5.

#### 15. člen (državne in občinske ceste)

(1) Križanje kablovoda 20 kV z državnimi cestami se izvede izven območja cestnih priključkov s podvrtavanjem čim bolj pravokotno na os ceste. Kadar to ni mogoče, investitor v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste, za prekop ceste pridobi soglasje lastnika in upravljavca državnih cest.

(2) Pri projektiranju kablovoda v varovalnem pasu cest je treba pridobiti projektne pogoje upravljavca.

(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba pridobiti projektne pogoje DARS d. d.

#### 16. člen (železniška proga)

(1) Križanje kablovoda 20 kV z glavno železniško progo 34 Maribor–Prevalje d. m. se izvede s podvrtanjem (1,5 m pod zgornjim ustrojem, kot križanja 90°, zaščitna cev na vsako stran 5 m od roba praga).

(2) Pri projektiranju kablovoda v varovalnem progovnem pasu se pridobijo projektni pogoji upravljavca.

#### 17. člen (telekomunikacijski vodi)

(1) Pri projektiranju kablovoda se od podzemnega omrežja elektronskih komunikacij predvidita minimalni vertikalni odmik 0,5 m in minimalni horizontalni odmik 1,0 m.

(2) Dela je treba izvajati skrbno, da ne pride do poškodb oziroma prekinitve obstoječih telekomunikacijskih vodov.

#### 18. člen

(vodovod)

(1) Nova trasa ceste iz smeri Dravograda enkrat prečka obstoječi vodovod, ki se ustrezno zaščiti. Vodovod, ki poteka po odseku nove trase, se rekonstruira zaradi novega višinskega poteka ceste v dolžini 540 m.

(2) Vodoravna križanja kablovoda in vodovodnega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Na križanjih, pri katerih ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo izvedeta sondiranje in višinska uskladitev.

19. člen  
(kanalizacija)

Vodoravna križanja 20 kV-kablovoda in kanalizacijskega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko.

20. člen  
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Križanja kablovoda 20 kV ter omrežja visokonapetostnih nadzemnih in podzemnih vodov se izvedejo s prekopom pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v bližini temeljev obstoječih stojnih mest daljnovodov se izvedejo tako, da ni ogrožena statična stabilnost stojnega mesta. Med gradnjo se deli teles, ročice gradbenih strojev in drugi predmeti ne smejo približati faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m.

(2) Križanja kablovoda 20 kV ter omrežja srednje- in niskonapetostnih nadzemnih in podzemnih vodov se izvedejo s prekopom pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v bližini temeljev obstoječih stojnih mest se izvedejo tako, da ni ogrožena statična stabilnost stojnega mesta. Pred začetkom gradnje izvajalec naroči zakoličenje elektroenergetskih vodov.

21. člen  
(plinovodno omrežje)

(1) Pri projektiranju se upoštevata obstoječi in načrtovani prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2 x 65 m) oziroma varnostnem pasu. V varnostnem pasu se dela lahko izvajajo le pod pogoji in nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.

(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela študija vpliva elektroenergetskih vodov in objektov na prenosni sistem zemeljskega plina ter po potrebi predvidita vrsta in lokacija zaščitnih ukrepov za odpravo njihovega vpliva na prenosni sistem zemeljskega plina.

## **VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO**

22. člen  
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel, listi od št. 2.1 do št. 2.5, v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

## **VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**

### **23. člen (ohranjanje kulturne dediščine)**

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Če se med gradbenimi deli odkrijejo arheološke ostaline, najditelj najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki najdbo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(3) Pred začetkom gradnje kablovoda v neposredni bližini KD Dravograd – arheološko najdišče Drava (EŠD 29689), je treba gradbišče vidno razmejiti (opozorilni trak, ki označuje območje delovnega pasu zunaj območja arheološkega najdišča).

(4) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

### **24. člen (ohranjanje narave)**

(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na območja ohranjanja narave. Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Zadnjo vegetacijsko sezono pred izvedbo načrtovanega posega je na območju dostopne poti iz Avstrije treba preveriti prisotnost, velikost in viabilnosti habitata brkate zvončice (*Campanula barbata*). Ob prisotnosti vrste in uničenju osebkov zaradi širjenja cestišča je pred izgradnjo nove trase potrebna presaditev posameznih rastlin stran od cestišča. Popis vrste in morebitni nadzor nad presajevanjem mora izvesti strokovnjak botanik. Popis je treba izvesti v optimalnem vegetacijskem času, predvidoma sredi julija, ko cveti večina primerkov.

(3) Zadnjo vegetacijsko sezono pred izvedbo načrtovanega posega je na območju dostopne poti iz Dravograda treba preveriti prisotnost, velikosti in viabilnosti habitata kamiličnolistne mladomesečine (*Botrychium marticariifolium*). Ob prisotnosti vrste je pred rekonstrukcijo ceste potrebna presaditev posameznih rastlin v stran od cestišča. Popis vrste in morebitni nadzor nad presajevanjem mora izvesti strokovnjak botanik. Popis je treba izvesti v optimalnem vegetacijskem času na začetku julija.

(4) V začetnih letih delovanja je treba zagotoviti prekinitve delovanja vetrnice v času aktivnosti netopirjev (glede na temperaturo in vetrne razmere v različnih obdobjih leta):

- od 16. aprila do 31. maja in od 1. oktobra do 30. oktobra, pri temperaturah nad 10 stopinj Celzija in pri hitrosti vetra pod 6 m/sekundo veljajo omejitve od sončnega zahoda do štiri ure po njem;
- od 1. junija do 31. septembra, pri temperaturah nad 8 stopinj Celzija in pri hitrosti vetra pod 6,5 m/sekundo veljajo omejitve celo noč od sončnega zahoda do vzhoda;
- od 1. novembra do 15. aprila omejitve ni.

Če se v samodejni sistem nadzora vrtenja vetrnic lahko vključijo tudi podatki o padavinah, se lahko vetrnice nemoteno vrtijo ves čas, ko dežuje (>2 mm/10 min). Rezultati monitoringa med obratovanjem lahko prispevajo k optimizaciji teh parametrov.

(5) Območje povezovalnih kablovodov med VA-3, VA-2 in VA-1 ter kablovoda med VA-1-RTP do vasi Srednik je na odsekih, kjer posegajo v gozdni prostor izven cestnega telesa, treba po izvedbi sanirati v najkrajšem možnem času. Obvezna je zasaditev avtohtonih grmovnih vrst, prednostno borovnic, lahko pa tudi drugih grmovnih vrst, kot so brin, češmin in zelena jelša.

(6) Gradnja dostopne ceste do stojnih mest VA (iz smeri Avstrije), povezovalnih cest med VA in gradnja VA se ne izvaja med 1. marcem in 30. junijem.

(7) Dostopna cesta do stojnih mest VA (iz smeri Avstrije) se zadnjih 200 m pred državno mejo po končani gradnji sanira. Sanacija zajema:

- brežine dostopne poti, kjer je bila odstranjena vegetacija ali humusni del, se po gradnji prekrijejo z istim humusom in zasadijo z drevesnimi vrstami, ki dolgoročno ugodno vplivajo na ohranjanje populacije divjega petelina na območju Košenjaka. To so predvsem zelena jelša, smreka in rdeči bor v mešani zmesi. Dosadijo naj se tudi grmovne vrste, prednostno borovnice;
- kjer je to mogoče, se na novem odseku ceste vzpostavi čim naravnejši prečni profil pobočja, vozišče pa prekrije s tanko plastjo humusa in nanj vrzelasto posadi predvsem zelena jelša, vsakih deset metrov pa šop rdečega bora in smreke;
- območje nadomestne zasaditve se zavaruje z začasno leseno ograjo, da se preprečijo objedanje sadik, uničenje sadik zaradi hoje in uničenje rastišča zaradi morebitne nedovoljene vožnje s kolesi in vozili na motorni pogon;
- za preprečevanje dostopa na vozišče novo zgrajene dostopne ceste se oba zaključka odseka prekopljeta z vsaj 1 m globokim in 1,5 m širokim jarkom. Območje za jarkom se zasadi z gosto sadnjo smreke, ki onemogoča prosto prehajanje ljudi in zmanjša plašenje zaradi prisotnosti ljudi pred začetkom ceste. Na vozišče se dodatno odložijo debla in veje oziroma se izvedejo ukrepi, ki učinkovito preprečujejo dostop na cestišče.

(8) Dostopna cesta do stojnih mest VA (iz smeri Avstrije) se ne sme uporabljati kot servisna pot.

(9) Na brežinah obstoječih gozdnih cest, ki se zaprejo z zapornicami, se na območju posega osnuje 10 šopastih zasaditev zelene jelše (šop je 20 sadik).

(10) Na območju naravne vrednote je treba obnoviti obe zapornici (na dostopni cesti iz Dravograda in na gozdni cesti, ki pelje proti Avstriji) in poleg namestiti obveščevalni tabli o divjem petelinu in pomenu miru na cestah za varstvo divjega petelina.

(11) Med gradnjo in po posegu se upoštevajo ti pogoji:

- na površine z zavarovanimi habitatnimi tipi in v habitate zavarovanih vrst se posega čim manj;
- platoje na vseh treh stojiščih je treba projektirati v najmanjšem potrebnem obsegu in čim bolj prilagojeno terenu, da nastane čim manj usekov in nasipov ter je potrebnih čim manj posekov gozdne vegetacije;
- prometne poti in traso kablovoda je treba projektirati v najmanjšem potrebnem obsegu, čim bolj prilagojeno terenu (čim manj usekov in nasipov) ter po obstoječih poteh, tako da so potrebni čim manjši poseki gozdne vegetacije;
- oblikovanje vkopov in nasipov je treba načrtovati tako, da ne nastajajo erozijska žarišča;
- po končanih gradbenih delih je treba sanirati poškodovane površine;
- obstoječo vegetacijo je treba čim bolj ohraniti, nove zasaditve in biološka rekultivacija se izvedejo izključno z avtohtonimi vrstami;
- na območju naravne vrednote se trajno ne odlagajo presežki izkopane zemljine, gradbenega materiala ali odpadkov, se ne parkirajo gradbeni stroji, vozila, se ne odlaga oprema, se ne postavljajo začasni objekti (kontejnerji), se ne kuri in podobno;
- po končani gradnji se na vseh prizadetih površinah, ki obsegajo travišča v neposredni bližini prometnih poti, začasne širitve poti s posekom gozdnega drevja in podobno vzpostavi prvotno stanje rabe zemljišča: zatravitev z avtohtono mešanico trav oziroma senenim drobirjem z bližnjih travnikov, pogozditev gozdnih robov in sanacija razširitev cestnih povezav z lokalno značilnimi avtohtonimi vrstami (na delih trase v gozdnem prostoru);

– po končanih zemeljskih delih se do vzpostavitve naravne vegetacije izvajajo ukrepi za preprečitev zasaditve invazivnih vrst rastlin z redno kontrolo (žetev nadomestnih zasaditev, čistilna košnja invazivnih rastlin in odstranjevanje z izruvanjem).

(12) Pred začetkom gradnje je treba celotno gradbišče na območju Košenjaka vidno razmejiti (opozorilni trak, ki označuje območje delovnega pasu).

(13) V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.

(14) Gradnja se organizira tako, da se prepreči vnos tujerodnih invazivnih rastlin. Vsa gradbena mehanizacija mora biti pred dostavo na gradbišče skrbno očiščena in oprana. Potrebno je preverjanje izvora gradbenega in nasipnega materiala, navoženega z drugih območij; lahko se uporablja samo gradbeni material, ki ne vsebuje delov rastlin ali semen invazivnih tujerodnih vrst.

(15) Zaradi preprečitve razraščanja tujerodnih rastlin je treba dela opraviti v najkrajšem možnem času, po končani gradnji pa zaradi gradnje razgaljene površine takoj sanirati.

(16) Gradnjo je treba organizirati v dnevnem času. V nočnem času se lahko izvajajo le tista dela, ki jih je za zagotavljanje ustreznosti treba opraviti v eni kampadi (betoniranje posameznega temelja VA). Osvetljevanje gradbišča je dovoljeno le za potrebe varnosti gradbiščnih delavcev (v času megle).

(17) Investitor o začetku del najmanj 14 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo narave.

#### 25. člen (vodotoki)

(1) Vsa prečkanja površinskih vodotokov so razvidna iz obveznih prilog državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora ter grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija s prikazom grajene javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi od št. 1.1 do št. 1.5.

(2) Kablovod prečka reko Dravo od km 6+600 do km 6+800 in reko Mežo od km 8+100 do km 8+150 ter devet manjših vodotokov: V1 v km 1+396, V2 v km 1+950, V3 v km 2+375, V4 v km 2+585, V5 v km 2+666, V6 v km 4+059, V7 v km 4+488, V8 v km 4+866, V9 v km 6+007.

(3) Trasa kablovoda se čez Dravo spelje po jezovni zgradbi HE Dravograd, čez Mežo pa po mostni konstrukciji z umestitvijo v obstoječe kabelske kanale – police. Vsa druga križanja z manjšimi vodotoki se izvedejo s podvrtavanjem. Teme cevi mora biti na globini vsaj 1,5 m pod dnom urejenih oziroma 2 m pod dnom neurejenih hudournikov, na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še od 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih, oziroma na razdalji med zgornjima robovoma brežin ter še od 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih.

(4) Na celotnem območju gradbišča, prevoznih in drugih delovnih površinah se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod.

(5) Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal, na razgaljenih površinah gradbišča se začasno uredi odvodnjavanje.

(6) V času gradnje je treba zagotoviti stroge varstvene ukrepe, nadzor in tako organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Skladišča in pretakališča tekočih goriv in snovi

se predvidijo izven poplavnih območij. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(7) Zaradi gradnje načrtovanih ureditev se kemijsko in ekološko stanje površinskih vodotokov na območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega ne smeta poslabšati. Z gradbenimi stroji se ne sme posegati v vodni ali obvodni prostor.

(8) V bližini vodotokov se dela izvajajo tako, da se ne poškoduje obvodna zarast. Če je zaradi varnostnih razlogov potreben selektivni posek zarasti, se ta nadomesti z nizko avtohtono grmovnato zarastjo. Po koncu del se območja brežin vodotokov, ki so bila prizadeta zaradi gradnje, vzpostavijo v stanje, ugodno za ribe.

(9) Zemeljski izkop se ne odlaga v pretočne profile vodotokov. Morebitna območja začasnega skladiščenja presežkov zemeljskih izkopov morajo biti urejena tako, da se prepreči spiranje ali odvodnjavanje padavinske vode z območja začasnega skladiščenja v vodotoke.

(10) V bližini vodotoka se ne uporablja gradbeni material, ki vsebuje nevarne spojine. Prav tako se v vodotok ne smejo razliti cementne in apnene mešanice. Pranje delovnih strojev z vodo iz vodotoka ni dopustno.

(11) Če se poseže v vodotok, se o tem vsaj sedem dni prej obvesti ribiška organizacija, ki upravlja ribiški okoliš. V primeru izvedbe posegov v več etapah se pristojni izvajalec ribiškega upravljanja obvesti o začetku gradnje ob vsakem novem posegu na območju strug vodotokov.

#### 26. člen (poplavna območja)

(1) Načrtovane ureditve (kablovod) potekajo po poplavnih območjih Drave med km 4+200 in km 6+800 (v razredih velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti) ter po poplavnih območjih Meže med km 8+000 in km 8+200 (v razredih velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti). Podatki o poplavih so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Na poplavno ogroženih območjih se stanje poplavne ogroženosti zaradi gradnje načrtovanih ureditev ne sme poslabšati. Morebitna začasna območja skladiščenja presežkov zemeljskega izkopa je v času gradnje treba urediti tako, da ne prihaja do erozije in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke presežkov zemeljskih izkopov. Vse z gradnjo prizadete površine je treba ustrezno utrditi in zasaditi, da ne prihaja do erozije tal zaradi poplavnih vod.

(3) Med gradnjo se delovni pas uredi tako, da sta v primeru visokih vod škoda na gradbišču in okoliških zemljiščih ter vpliv na vodni režim čim manjša. Izkopni material iz jarka za kablovod se odlaga na gorvodno (glede na smer toka poplavne vode) stran jarka tako, da se v primeru visokih vod del odplavljene zemljine prestreže v jarku.

(4) Kablovod po poplavnih območjih se izvede s sprotnim zasipavanjem.

(5) Na območju manjših dolin in hudournih območjih je treba kampade dnevno dokončati. Gradbene stroje je treba po koncu del dnevno umikati s poplavnega območja. Na območju večjih vodotokov je umikanje potrebno le ob neugodnih padavinskih napovedih, kar je treba spremljati.

#### 27. člen (podzemne vode)

(1) Načrtovane ureditve potekajo po vodovarstvenih območjih. Podatki o vodovarstvenih območjih so prikazani v obvezni prilogi državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.



(2) Zaradi poseganja na vodovarstvena območja (dostopna cesta ter platoja VA-2 in VA-3) je bila izdelana analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode, ki mora biti sestavni del projekta v vseh nadaljnjih fazah. V primeru spremembe projekta morajo biti spremembe preverjene tudi z analizo tveganja. Na gradbiščih VA-2 in VA-3 so prepovedana začasna skladišča nevarnih snovi.

(3) Gradbiščni plato je na vodovarstvenem območju, zato pretakanje goriva na tem delu ni dovoljeno. V ta namen se uredita pretakalna in po potrebi pralna ploščad zunaj vodovarstvenega območja, in sicer na razcepu povezovalne ceste proti platoju VA-3 ter platojema VA-2 in VA-1. Ploščad mora biti utrjena in urejena s kontrolirano odvodnjo.

(4) Na platojih se vode kontrolirano zajamejo in pred izpustom očistijo v koalescentnih lovilcih olj. Očiščene odpadne vode se praviloma odvajajo zunaj vodovarstvenih območij. Če delovni plato ni na vodovarstvenem območju (VA1), se očiščene odpadne vode odvajajo v tisto napajalno območje, kamor so se stekale pred izvedbo. Za odvodnjo zalednih vod se preferenčno izbere posredna odvodnja v podzemne vode s ponikanjem. Ponikovalni jaški morajo biti ustrezno veliki in pred izvedbo se preveri njihovo delovanje.

(5) V primeru vkopov in cestnih vsekov se morajo čiste zaledne vode odvajati ločeno od drugih vod in odvajati v isto napajalno območje, kamor se stekajo pred izvedbo. Za odvodnjo zalednih vod se preferenčno izbere posredna ali neposredna odvodnja v podzemne vode s ponikanjem. Ponikovalni jaški morajo biti ustrezno veliki in pred izvedbo se preveri njihovo delovanje.

(6) Na odsekih dostopnih poti, ki potekajo po vodovarstvenih območjih, je treba zagotoviti kontrolirano odvodnjo odpadnih vod prek peskolovov in lovilcev olj. Odpadne vode je treba očiščene odvajati zunaj vodovarstvenega območja.

(7) Na 400 m-odseku dostopne ceste iz smeri Dravograda, ki poteka po ožjem in najožjem območju varovanja, se izvede asfalt. Asfaltira se odsek (med EP2 in EP4), ki poteka neposredno ob zajetju Ojstrica, in sicer z začetkom 10 m pred mejo vodovarstvenega območja in s koncem 10 m po izhodu z vodovarstvenega območja. Dolžina asfaltiranja je 107 m. Dodatno se asfaltira odsek iste dostopne ceste (med EP23 in EP31), ki poteka po drugem vodovarstvenem območju in se nadaljuje v tretje vodovarstveno območje, in sicer z začetkom 10 m pred mejo vodovarstvenega območja in s koncem 10 m po izhodu iz ostre leve serpentine v skupni dolžini 291 m. Na območjih, kjer se izvede asfaltiranje, se uredijo tudi robniki za zadrževanje in preusmerjanje odpadnih padavinskih vod in morebitnih izlitih tekočin na cestišču. Zajete vode se odvajajo dolvodno od zajetja (zunaj VVO), kjer se pred izpustom v okolje zbirajo v zadrževalniku za primere razlitij. Odvodnjo v okolje je treba prednostno izvajati posredno v podzemne vode s ponikanjem v nezasičeno cono.

(8) Na drugih cestnih odsekih se izvede voziščna konstrukcija v makadamu z utrjeno muldo na nižjem (dovodnem) delu vozišča.

(9) Na 100 m-odseku dostopne ceste iz smeri Dravograda, ki poteka tik ob območju zajetja vodnega vira Ojstrica, je treba poleg asfaltiranja izvesti protiodbojno ograjo, ki je v primeru nesreče oziroma zdrsa vozila zmožna zdržati tudi tovorna in druga težja vozila.

(10) Na območju vodnega dovoljenja kablovod prečka cevovod, kar se izvede v skladu z veljavnimi standardi. Če takšnega prečkanja ni mogoče zagotoviti, se cevovod zamenja, kar se predhodno uskladi z imetnikom vodnega dovoljenja.

(11) Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo, je na celotnem območju prepovedana.

(12) Pri vgradnji betona mora biti iz priloženih certifikatov razvidno, da bodo uporabljeni takšni dodatki in druge sestavine, ki ne povzročajo izluževanja snovi, nevarnih za vodno okolje in zdravje ljudi.

(13) Vsa vozila in gradbena mehanizacija, ki so na gradbiščih in dostopnih poteh, morajo biti tehnično brezhibni. Na delovišču ter pri delovnih strojih mora biti zadostna količina adsorbentov in drugih sredstev za omejevanje in sanacijo morebitnih razlitih nevarnih tekočin.

(14) V času mirovanja mora biti gradbena mehanizacija parkirana na utrjenih površinah z urejeno odvodnjo odpadnih vod prek lovilcev olj.

(15) Na gradbiščih morajo biti prenosne kemične sanitarije.

(16) V času gradnje kablovoda in dostopnih cest je treba pred začetkom gradnje obvestiti imetnike vodnih dovoljenj. Namen tega sta preverjanje stanja vodnega vira v času gradnje in hitro opozarjanje v primeru sprememb količinskega ali kemijskega stanja podzemne vode.

(17) Med urejanjem dostopne ceste iz Dravograda v bližini vodovarstvenega območja Ojstrica je treba izvajati stalni nadzor nad ustreznostjo gradnje.

(18) Pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo je treba za primere nesreče ob montaži in obratovanju VA izdelati elaborat za ukrepanje ob razlitju nevarnih snovi, ki ga morata pripraviti ali potrditi hidrogeolog in upravljavec vodnega vira. Elaborat se po potrebi dopolni za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

(19) V času obratovanja je treba:

- posebno pozornost nameniti nevarnim snovem v vetrnih agregatih, predvsem olju v menjalniku turbine;
- poleg stanja olja pozornost nameniti znakom, ki lahko nakazujejo na puščanje olja;
- ob rednih menjavah olja in oljnih filtrov zagotoviti vodotesnost platoja ob VA;
- ploščad okrog VA mora biti utrjena in neprepustna, kar se lahko izvede v času gradnje kot stalna utrditev z robniki in urejeno odvodnjo;
- ob vzdrževalnih delih mora biti na voljo zadostna količina ustreznih absorpcijskih sredstev, osebje pa usposobljeno za intervencijo zaradi morebitnega razlitja. Absorpcijska sredstva morajo biti na voljo tudi ob prevozu olja do in od VA;
- vsa morebitna razlitja pri prevozu (na primer iz rezervoarja pogonskega goriva vozila) morajo biti nemudoma sanirana. O takšnih dogodkih na območju VVO mora biti obveščen upravljavec vodnega vira;
- vsi odpadki, ki nastanejo ob rednih vzdrževalnih delih, morajo biti redno in sproti odstranjeni;
- o vseh večjih vzdrževalnih delih je treba predhodno obvestiti upravljavca vodnega vira.

## 28. člen (erozijska in plazljiva območja)

(1) Pri načrtovanju so upoštevani običajni protierozijski ukrepi.

(2) Izvedejo se preventivni zaščitni ukrepi pred nestabilnostjo zemljin in erozijsko ogroženostjo:

- pred začetkom gradnje se izvede ponovni inženirski geološki pregled trase kablovoda med stikališčem VA 1 in reko Dravo. Posebno pozornost glede morebitnih obstoječih oziroma novonastalih znakov nestabilnosti je treba nameniti na območjih, kjer je verjetnost nastanka plazov največja;
- kjer kablovod prečka stalni ali nestalni vodotok ali proluvialni vršaj (od km 3+400 do km 3+430), je treba zagotoviti, da je kablovod erozijsko odporen proti morebitnemu delovanju hudourniških voda (podvrtavanje na ustrezni globini);
- za celotni odsek kablovoda med stikališčem VA 1 in reko Dravo (od km 0+000 do km 3+700) je treba zagotoviti zasutje s primarnim materialom, ki je bil izkopan na lokaciji umestitve kablovoda. Ob tem je treba zagotoviti ustrezno kompakcijo zasutja zato, da kablovod ni drenažna baza za podzemne vode plitve cirkulacije. Za ta namen je treba uporabiti ustrezno mehansko odporni kabel;
- v primeru podzemne vode v izkopu kablovoda je treba takoj ugotoviti izvor vode in pomen pojava za stabilnost terena. V ta namen se na teh delih zagotovi hidrogeološki nadzor, ki opredeli vrstni red nadaljnjega ravnanja;

– gradnja kablovoda naj poteka v sušnih delih leta, da se izogne poseganju v zemljino in hribino, ki bi bili lahko zaradi obilnejših padavin že pred posegom obremenjeni zaradi nasičenosti z vodo;

na delih, kjer kablovod poteka po območjih velike in zelo velike verjetnosti nastanka plazov (od km 0+525 do km 0+870; od km 1+000 do km 1+190; od km 1+350 do km 1+860 in od km 2+295 do km 3+680), se zagotovi inženirska geološka spremljava izkopa.

#### 29. člen (kmetijska in gozdna zemljišča)

(1) Območje državnega prostorskega načrta poteka po kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Potek po kmetijskih in gozdnih zemljiščih je razviden iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Globina in način polaganja kablovoda na območju kmetijskih zemljišč se prilagodi tako, da je kmetijska proizvodnja po končani gradnji kar najmanj omejena. Gradbena in strojna dela se izvajajo izven obdobj najintenzivnejših kmetijskih opravil v suhem vremenu (v času pred setvijo in po spravilu pridelkov), da je škoda manjša.

(3) Posegi na kmetijskih zemljiščih, na katerih se posega le v času gradnje, se načrtujejo tako, da se pridelovalne zmogljivosti ne poslabšajo in da se trajno ne poslabša trajna rodovitnost prizadetih tal. V času izvedbe kablovoda se posebna skrb nameni preprečevanju poškodb sosednjih kmetijskih zemljišč, ki jih izvedba del neposredno ne prizadene. Na prizadetih zemljiščih se zagotovi nadomestilo za zmanjšanje uporabnosti (pridelovalne sposobnosti) zemljišč in motenje posesti med gradnjo. Če med gradnjo oziroma obratovanjem pride do poškodb kmetijskih zemljišč, se ta zemljišča nemudoma sanirajo oziroma se zagotovi ustrezno nadomestilo.

(4) Nad kablovodom se določi pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti širine 1 m na vsako stran od osi kablovoda. V tem pasu se ne sadijo rastline s koreninami, globljimi od 1 m, zemljišče se ne obdeluje globlje od 0,5 m, poleg tega se ne postavljajo opore, namenjene za kmetijstvo in sadjarstvo.

(5) Z rodovitno zemljo se ravna v skladu z določbami 30. člena te uredbe. V času gradnje se izvaja nadzor nad ravnanjem z rodovitnim delom tal.

(6) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se ob sodelovanju pristojnega zavoda za gozdove ponovno preverijo gozdne funkcije na območjih predvidenih posegov in pridobi njihov osveženi sloj.

(7) Na območju prve stopnje poudarjenosti funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev na odseku povezovalne ceste v bližini avstrijske meje ter povezovalne ceste med VA2 in VA3, kjer so zelo strma pobočja, je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za zagotovitev stabilnosti terena (tehnični ukrepi in umetna ozelenitev: zatravitev oziroma saditev grmovnih in drevesnih vrst), saj v nasprotnem primeru lahko pride do hude degradacije tal. Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba podrobne omilitvene ukrepe za stabilizacijo brežin opredeliti ob sodelovanju izkušenega projektanta za gradnjo gozdnih cest.

(8) V globini ene sestoje višine (30-metrski pas) okoli stojišč vetrnih agregatov je treba pod nadzorom Zavoda za gozdove izvesti preredčenje odraslega mejnega sestoja (intenziteta 25–35 odstotkov) (ukrep se lahko izvede med gradnjo).

(9) Na območjih s funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev prve stopnje poudarjenosti je treba na cestah, ki po končani gradnji ostajajo v uporabi, zagotoviti redno vzdrževanje.

(10) Po izvedeni gradnji povezovalne ceste in razširitvi obstoječe gozdne ceste je treba zagotoviti prevoznost obstoječih gozdnih prometnic in omogočiti njihovo uporabo pod enakimi pogoji kot pred gradnjo.

(11) Uporaba gozdnih prometnic za potrebe večjih servisnih del (prevoz težke mehanizacije) je mogoča v sušnem ali v zimskem času, ko so tla zmrznjena. Prav tako se na globokih in k eroziji nagnjenih strmih terenih gradbena dela opravljajo v suhem vremenu, ko tla niso razmočena, ali v zimskem času, ko so tla zmrznjena.

(12) Po koncu gradnje se ob sanaciji gozdnega roba zasadi plodono drevje in spodbuja rast različnih grmovnih vrst.

(13) Ekocelico ob povezovalni cesti do vetrnih agregatov, ki je krmna njiva, je treba po posegu vzpostaviti na isti lokaciji oziroma na drugem mestu v bližini.

(14) Med gradnjo in po njej se omogoči nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč. Po gradnji se v okoliških gozdovih zagotovijo vsaj enake pravilne razmere. Treba je preprečiti nekontrolirane prevoze po kmetijskih zemljiščih. Vse dovozne poti do kmetij in kmetijskih zemljišč je treba po opravljenih delih vrniti v prvotno stanje.

(15) Vsi posegi v gozdu se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda, in ob soglasju Zavoda za gozdove Slovenije. Drevesa, ki se zaradi posega posekajo, morajo pristojni delavci Zavoda za gozdove Slovenije predhodno evidentirati in označiti.

(16) Po končani gradnji se sanirajo poškodbe na drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah.

### 30. člen (varstvo tal)

(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvedejo tako, da se prizadene čim manjša površina tal ter ohranita rodovitnost in količina prsti.

(2) Pri zemeljskih izkopih je treba ločiti zgornji rodovitni sloj od spodnjih nerodovitnih slojev tal in jih ustrezno ločeno odložiti. Rodovitna plast tal se uporabi za rekultivacijo na območju izvedenih ureditev.

(3) Pri izkopu trase za kablovod je treba ob zasutju vračati plasti tal v obratnem vrstnem redu, kot so bile odkopane. Na neobdelovalnih površinah se rodovitni sloj tal odstrani ločeno najmanj v širini jarka in še dodatno 0,15 m na vsako stran. Na obdelovalnih površinah se rodovitni sloj tal odstrani tudi na voznih površinah (prometnih poteh) delovnega pasu in površinah, na katere se odlaga izkopani material. Izvaja se sprotno zasipanje jarkov tako, da se ohrani rodovitnost tal.

(4) Po končani gradnji se tla na celotnem območju gradbišč sanirajo oziroma vrnejo v prvotno stanje. Zasipni material v jarku kablovoda se utrdi do naravne zbitosti tako, da ne prihaja do posedanja površine nad jarkom. Pri tem se uporabijo izkopana zemljina s posamezne lokacije in po potrebi neonesnažena zemljina z drugih lokacij na trasi ter glede sestavin tlom in podtalju enak ali podoben mineralni ali mineralno-organski material, ki v svojih značilnostih ustreza naravnim tlom ali podtalju na lokaciji in lahko prevzema vse pomembne naloge tal ali podtalja.

(5) Med gradnjo se razgaljene površine protierozijsko zaščitijo, ponovno zatravijo ali zasadijo. Upoštevajo se zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodovanja sosednjih zemljišč.

(6) Po končani gradnji se z gradbišč odstrani ves odvečni material, vse poškodovane travniške površine in opuščene površine se zasejejo z avtohtonimi rastlinami (seneni drobir), obdelovalne kmetijske površine se razrahljajo.

31. člen  
(varstvo zraka)

(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov z območja gradbišča na javne prometne površine. Izvedejo se vsi ukrepi za preprečitev prašenja, kot so: prekrivanje skladiščnega in prenesenega materiala, vlaženje, zaslanjanje pred vetrom, ustrezno čiščenje gradbiščnih površin, prometnih površin in gradbene mehanizacije.

(2) Na prevoznih poteh na gradbišču se hitrost vožnje vozil omeji na 10 km/h.

(3) V času izrazito neugodnih razmer (izkopni material z nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez padavin, izjemno velike hitrosti vetra) je treba prekiniti izvajanje del z materiali, ki se prašijo.

(4) V primeru ugotovljenega povečanja onesnaženosti zraka z delci PM10 je treba postaviti gradbiščne varovalne ograje za omejitev povečane koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti.

32. člen  
(varstvo pred hrupom in tresljaji)

(1) Izvajalec gradbenih del zagotovi, da obremenitev s hrupom med gradnjo ne preseže predpisanih mejnih vrednosti kazalnikov hrupa ter zagotovi ustrezne ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalnikov hrupa v okolju.

(2) V času gradnje je treba:

- uporabljati gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem;
- upoštevati časovne omejitve gradnje v vplivnem območju stanovanjskih in počitniških objektov na dnevni čas in na delavnike;
- zagotavljati mejne vrednosti kazalnikov hrupa  $L_{dan} = 65$  dBA,  $L_{večer} = 60$  dBA,  $L_{noč} = 55$  dBA,  $L_{dvn} = 65$  dBA, pri čemer se upošteva, da ocenjevalno obdobje dneva traja 12 ur, večera 4 ure in noči 8 ur;
- prevoz na gradbišče po javnem cestnem omrežju poteka le v dnevnem času od 6. do 18. ure, razen v času betoniranja temeljev VE, ki mora biti zaradi tehnoloških zahtev izvedeno v neprekinjenem postopku (brez prekinitev).

(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim objektom, je treba čas obratovanja hrupnih operacij čim bolj omejiti.

(4) Ob dostopni cesti iz Dravograda se med gradnjo na odseku mimo stavb Ojstrica 25 in Ojstrica 4 postavi mobilni protihrupni zaslon višine 4 m z zvočno izolativnostjo  $R_w = 20$  dB v dolžinah 74 m in 36 m.

(5) V času gradnje je treba zagotoviti natančno in pravočasno obveščanje o poteku in trajanju izvajanja najbolj hrupnih del, da se prebivalci hrupu po možnosti izognejo.

(6) Investitor mora že ob vlogi za izvedbo tehničnega pregleda priložiti program obratovalnega monitoringa.

33. člen  
(ravnanje z odpadki)

(1) Investitor zagotovi ločeno zbiranje nastalih odpadkov po vrsti odpadkov in redni odvoz vseh odpadkov z območja gradbišča, ki ga opravlja pooblaščen prevzemnik.

(2) Med gradnjo se zagotovi ustrezeni prostor za začasno hranjenje odpadkov in odpadne embalaže in uredi tako, da se preprečita raznos odpadkov z območja gradbišča in dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam. Vsi odpadki, ki nastanejo pri vzdrževanju ali popravilih, se odpeljejo oziroma ustrezno odstranijo.

(3) Pri izkopu materiala in ponovni vgradnji izkopenega materiala se posebna pozornost nameni neoporečnosti materiala. Če je material onesnažen (prenos maziv in goriv iz gradbene mehanizacije), velja za nevarni odpadke in ga je treba odstraniti v skladu z uredbo, ki ureja ravnanje z odpadki.

(4) Če v času gradnje pride do hrambe nevarnih odpadkov, se ti hranijo v ustreznih posodah ali skladiščih, tako da je preprečeno onesnaženje tal.

(5) V nadaljnjih fazah projektiranja se izdelava načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, v katerem se natančno določi ravnanje s presežki zemeljskih izkopov in drugih gradbenih odpadkov.

(6) Presežek zemeljskih izkopov, ki se ne uporabi pri gradnji načrtovanih ureditev, mora biti kot gradbeni odpadke predan pooblaščenemu prevzemniku oziroma zbiratelju tovrstnih gradbenih odpadkov.

(7) Nevarni odpadki, med katere spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi morebitnega razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščenim organizacijam za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.

#### 34. člen (varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi posegov v bližini elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni odmiki objektov od vodnikov.

(2) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano kuriti ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.

(3) V fazi izdelave projekta za izvedbo se izdelava požarni načrt v sodelovanju z lokalnimi gasilskimi enotami. Pri izdelavi požarnega načrta se posebna pozornost nameni preverbi pravočasne dostopnosti in zagotovijo ustrezni ukrepi (na primer dežurne službe v suhem vremenu).

#### 35. člen (varstvo pred nevarnostjo padanja ledu)

Pri izbiri tehnologije je treba zagotoviti sistem za zaznavanje ledu in preprečitev nabiranja ledu. Za dodatno izboljšanje varnosti se na dostopnih poteh na območju z oceno tveganja v zimskem času postavi opozorilna signalizacija o nevarnosti padanja ledu z vetrnih turbin. Table z opozorili morajo biti opremljene z opozorilnimi lučkami, ki se aktivirajo, ko zaznajo nabiranje ledu. Lokacije opozorilnih tabel so del tehnične dokumentacije izbrane tehnologije.

### VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

#### 36. člen (etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, je mogoče izvajati v več etapah, ki pomenijo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno. Dopustna je

delitev etap na več podetap, pri čemer mora biti posamezna podetapa zaključena funkcionalna in tehnološka celota.

## IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

### 37. člen (monitoring)

(1) Investitor zagotovi celostni načrt za izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem del, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, kot je določeno v okoljskem poročilu in podrobnejših strokovnih podlagah z obravnavo vplivov za čas gradnje. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec.

(2) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita in uskladita z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi najmanj toliko točk nadzora, da se o stanju sestavin okolja pridobi utemeljena informacija. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni in investitor zagotovi dostopnost podatkov.

(3) Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti:

- monitoring onesnaženosti zraka z delci PM10 na dveh lokacijah: Ojstrica 4 in Velka 3 (v fazi gradnje dostopne ceste iz Dravograda in v fazi dostave gradbenega materiala za izvedbo gradbiščnih platojev VA);
- monitoring hrupa enkrat pred in dvakrat med gradnjo na štirih lokacijah: Pod gradom 157, Ojstrica 25, Ojstrica 4, Goriški Vrh 2a;
- v času gradnje ceste in VA se poveča pogostost meritev mineralnih olj na črpališču vodnega vira Ojstrica (ena meritev pred gradnjo in 3–4 meritve v času gradnje). Vzorčenje in analize lahko izvaja le akreditirani laboratorij.

(4) Na začetku obratovanja se izvedejo:

- prve meritve elektromagnetnega sevanja in
- prve meritve hrupa na treh merilnih mestih: Ojstrica 3, Ojstrica 4 in Velka 11 (vse v občini Dravograd) oziroma na mestih ocenjevanja, določenih v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje.

(5) Med obratovanjem je treba zagotoviti monitoring:

- aktivnosti netopirjev (monitoring lahko izvaja le strokovnjak z ustreznimi referencami za takson *Chiroptera*);
- populacije divjega petelina in gozdnega jereba (monitoring lahko izvaja le strokovnjak z ustreznimi referencami za obravnavo vplivov vetrnih elektrarn na takson *Aves*);
- hrupa.

(6) Še tri leta po končani gradnji je treba izvajati nadzor nad uspešnostjo izvedbe sanacijskih zasaditev in v primeru neuspešnosti zasajevanje ponoviti.

### 38. člen (organizacija gradbišča)

(1) Ob dostopni cesti do stojnih mest VA se izvede gradbiščni plato površine 1000 m<sup>2</sup>, kjer je predvidena postavitve vseh začasnih objektov, potrebnih v času gradnje. Na gradbiščnem platu so predvideničasne sanitarije, priklop na elektriko in vodovod. Na delovišče, z izjemo gradbiščnega platoja, se vodo pripelje s cisternami. V bližini VA-2 in VA-3 se ob cestah izvedeta dva ločena platoja za začasno shranjevanje humusa za humusiranje brežin montažnih platojev po končani gradnji. Po končani gradnji se montažni platoji zmanjšajo na velikost,

predvideno za fazo obratovanja. Gradbiščni plato in platoja za začasno shranjevanje humusa se po končani gradnji odstranijo in območje rekultivira.

(2) Vse delovne površine, območja skladiščenja presežkov zemeljskega izkopa, gradbiščni objekti, skladišča gradbenega materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča za gradnjo načrtovanih ureditev morajo biti na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih zunaj območij kulturne dediščine, čim dlje od vodotokov in zunaj območij s prvo stopnjo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev.

(3) Gradbišče je treba v čim večjem obsegu organizirati na območju posega. Lesna vegetacija se lahko odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno.

(4) Gradbišče je treba zavarovati tako, da se zagotovita varnost ter nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.

(5) Za prevozne poti do dostopnih poti do gradbišč se uporabljajo obstoječe državne in občinske ceste ter gozdne prometnice in poljske poti. Prevozne poti do gradbišč se določijo tako, da kar najbolj potekajo zunaj stanovanjskih naselij. Če je treba med gradnjo zagotoviti dodatne dostopne poti do gradbišča, se uredijo na zemljiščih v dogovoru z lastniki zemljišč in tako, da je vpliv na dejansko rabo prostora čim manjši.

(6) Za primer nesreč z onesnaževali na območju gradnje se izdelata poslovnik za takojšnje ukrepanje, s katerim se določijo pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda oziroma njihovo sanacijo. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščiteni pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

(7) Na gradbišču se brez nadzora ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo škodljive snovi.

(8) Morebitna območja začasnega skladiščenja presežkov zemeljskega izkopa je treba urediti tako, da se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po gradnji je treba vse ostanke na območjih začasnih skladišč odstraniti.

#### 39. člen (dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v drugih členih tega odloka, so obveznosti investitorja tudi:

- pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter njihove varovalne pasove;
- pravočasno obvestiti prebivalstvo o začetku in načinu izvajanja gradbenih del in morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
- ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po končani gradnji pa odpraviti morebitne poškodbe na njih;
- zagotavljati nemoteno komunalno, energetska in elektronsko komunikacijsko oskrbo objektov;
- zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;
- narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpraviti in ceste vrniti v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom;
- pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje;
- ob gradbišču, gradbiščnih poteh in dovoznih cestah za potrebe gradnje se izvedeta popis in dokumentiranje objektov, ki so od navedenih območij oddaljeni manj kot 10 metrov. Poškodbe se med gradnjo nadzorujejo, po potrebi se prilagodi način gradnje;
- izdelava podrobnega načrta organizacije gradbišča, ki mora upoštevati strokovni podlagi, tj. elaborat ureditve gradbišča in ocena emisije razpršenih delcev PM10.

## X. DOPUSTNA ODPSTOPANJA



40. člen  
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, geoloških, hidroloških, hidrotehničnih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo z oblikovalskega, energetske-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika primernejše tehnične rešitve, ki upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo gospodarnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovane podobe območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v pristojnosti katerih posegajo.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi s tem državnim prostorskim načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, oziroma soglasje njenega upravljavca.

(4) Dopustna odstopanja pri poteku tras cest in kablovoda ter umestitve platojev in stojšč VA so do meje območja državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe.

(5) Vse dimenzije in stacionaže, navedene v tem državnem prostorskem načrtu, se natančneje določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

## XI. NADZOR

41. člen  
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

## XII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

42. člen  
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev)

(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanje, zunanje urejanje dvorišč in dostopnih poti, rekonstrukcija obstoječih objektov, pri čemer se njihova namembnost ne spreminja, odstranitev obstoječih objektov ter vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili in pogoji iz te uredbe.

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi njih ne poslabšajo razmere za ureditev, ki so predmet državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati investitor oziroma upravljavec vetrne elektrarne.

43. člen  
(objava gradiva)

Ne glede na tretji odstavek 1. člena te uredbe se do začetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, grafični del državnega prostorskega načrta objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

44. člen  
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ....  
Ljubljana, .....  
EVA: 2024-2560-0021

Vlada Republike Slovenije  
dr. Robert Golob  
predsednik

## JEDRO GRADIVA 2:

### OBRAZLOŽITEV

#### K PREDLOGU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA VETRNO ELEKTRARNO OJSTRICA

##### I. UVOD

1. Pravna podlaga za sprejem Uredbe o vetrni elektrarni Ojstrica (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt):

Pobudo za začetek postopka izdelave državnega prostorskega načrta je januarja 2017 podalo ministrstvo, pristojno za energijo (dopis Ministrstva za infrastrukturo, št.: 460-56/2016/4 0091128, 4. 1. 2017).

Priprava državnega prostorskega načrta se je začela v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2, v nadaljevanju ZUPUDPP).

Po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) se je postopek priprave, ki je bil v fazi načrtovanja in študije variant, v skladu z prvim odstavkom 270. člena ZUreP-2, nadaljeval po določbah od 87. člena ZureP-2 dalje.

Postopek priprave se po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP in 23/24), v nadaljevanju ZUreP-3) na podlagi drugega odstavka 298. člena, konča po ZUPUDPP.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljevanju: MOP) je po prejemu popolne in utemeljene pobude pristojne državne nosilce urejanja prostora, z vlogo št. 35009-1/2017/4/10921-03, z dne 21. 2. 2017 in lokalnega nosilca urejanja prostora, z vlogo št. 35009-1/2017/3/10921-03 z dne 21. 2. 2017, pozvalo, da na podlagi izdelanega in javno objavljene pobude podajo smernice ter podatke in strokovne podlage iz svoje pristojnosti. Prav tako je MOP pozval ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, da odloči o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje in izvedbi postopka čezmejnih vplivov plana na okolje (vloga št.: 35009-1/2017/5/10921-03, z dne 21. 2. 2017). Z javnim naznanilom (št.: 35009-1/2017/2/1092-03, z dne 22. 2. 2017), je ministrstvo obvestilo javnost o objavi pobude, ki je bila od 24. 2. 2017 do 27. 3. 2017 objavljena na spletnih straneh ministrstva. Ministrstvo, pristojno za okolje je izdalo odločbo št.: 35409-48/2017/13 z dne 6. 4. 2017, v kateri je odločilo, da je za DPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje pa je dne 15. 4. 2017 investitorju DEM d. o. o. izdalo mnenje št. 35405-4/2015-3, da za polje vetrnih elektrarn na Ojstrici ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

V pobudi Ministrstva za infrastrukturo je bilo predlagano umeščanje osmih vetrnic. Na podlagi analize smernic (izdelal: Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje, Mira Vizovišek Motaln s.p., Selnica ob Dravi (št.: MVOJ-2/2017, septembra 2017) je bilo območje DPN zmanjšano, posledično pa tudi število vetrnic na tri. Vsebina sklepa o pripravi je bila potrjena na prostorski konferenci 11. januarja 2018. Vlada RS je na 171. redni seji dne 8. 3. 2018, na podlagi ZUPUDPP, sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer, št.: 35000-7/2018/3, v katerem določa, da se v predlagano območje DPN umesti tri vetrnice, katerih mikrolokacije se določi v postopku priprave DPN in spremljajoče ureditve potrebne za njihovo gradnjo in obratovanje.

V času izdelave strokovnih podlag za osnutek DPN je bilo območje DPN povečano zaradi omilitvenih ukrepov, ki jih je predlagalo okoljsko poročilo zaradi načrtovanih dostopnih poti. Urbis d. o. o. je pripravil gradivo za dopolnitev smernic (št. 2019-POB-041, september 2019), ki je bilo med 15. 10. 2019 in 20. 11. 2019 javno objavljeno na spletnem portalu GOV.SI, javnost in občina pa pozvani, da dopolnita predloge in pripombe oz. smernice, ki so bile podne v času javne objave pobude.

Na podlagi analize smernic, dopolnitve analize smernic, okoljskega poročila ter drugih strokovnih podlag je Urbis d.o.o., Maribor, izdelal osnutek državnega prostorskega načrta (št. projekta: 2018-ŠV\_DPN-033 decembra 2022). Pridobljeno je bilo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila št. 35409-302/2022-11 z dne 15. 9. 2022, ki ga je izdelal VGB Maribor d.o.o.. Osnutek DPN, okoljsko poročilo in strokovne podlage so bile na podlagi drugega odstavka 298. člena ZureP-3, v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZUPUDPP in 81. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) javno razgrnjene na svetovnem spletu, v prostorih takratnega Direktorata za prostor, graditev in stanovanja ter občine Dravograd od 16. 1. 2023, s podaljšanjem trajanja javne razgrnitve, na predlog občine Dravograd, s 30 na 60 dni, do 17. 3. 2023. V času javne razgrnitve je bila v občini Dravograd organizirana tudi javna razprava. Občina Dravograd je bila z dopisom št.: 35009-1/2017-2550-121, 13. 1. 2023 pozvana, da v času javne objave v skladu z določbo tretjega odstavka 39. člena ZUPUDPP, ministrstvu posreduje tudi mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih služb, lahko pa tudi projektne pogoje ali pisno izjavo v skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUPUDPP. Takratna ministrstvo pristojno za prostor, kot pripravljavec in ministrstvo pristojno za energijo, kot pobudnik, sta preučila pripombe in predloge javnosti ter mnenje občine Dravograd in do njih zavzela stališča (št.: 35009-1/2017-2550-183 z dne 14. 9. 2023), ki so javno objavljena in so bila posredovana tudi občini Dravograd. Na podlagi podanih pripomb so bile sočasno dopolnjene strokovne podlage, ki so bile kot priloge stališč javno objavljene.

Urbis d. o. o. je na podlagi stališč do pripomb in dopoljenih strokovnih podlag izdelal predlog državnega prostorskega načrta (št.: 2018-ŠV\_DPN-033, septembra 2023), ki je bil skupaj z dopolnjenim okoljskim poročilom (izdelal VGB d.o.o., Maribor, št. 3813/18, dopolnitev avgusta 2023) objavljen na spletnih straneh ministrstva od 18. 10. 2023. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev (v nadaljevanju: MNVP), je z vlogo št. 35009-1/2017-2550-191 z dne 18. 10. 2023 pozvalo državne nosilce urejanja prostora, da v času javne objave podajo mnenje na predlog DPN, varstvene nosilce urejanja prostora pa, da se hkrati opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov plana na okolje. Po usklajevanjih so vsi resorji podali pozitivna mnenja, ki so zbrana v spremljajočem gradivu DPN. Ministrstvo pristojno za okolje je izdalo odločbo (št.: 35409-76/2024-3, z dne 13. junija 2024), s katero je potrdilo sprejemljivost vpliva državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Ojstrica na okolje. V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje je bil izveden tudi postopek čezmejnega posvetovanja. Skladno z določili 82. člena ZVO-2, Zakona o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje in obvestila Republike Avstrije z dne 3. 8. 2023, da se želi vključiti v postopek celovite presoje vplivov na okolje, je bilo za DPN izvedeno čezmejno posvetovanje o vplivih DPN na okolje, katerega dokumentacija se pri ministrstvu pristojnem za okolje vodi pod št. zadeve 35409-625/2022. Pristojni organ Republike Avstrije je Republiko Slovenijo dne 25. 3. 2024 obvestil, da je bila okoljska dokumentacija DPN javno razgrnjena v deželi Koroški med 15. 2. in 15. 3. 2024 in da v tem času niso prejeli nobenih pripomb. S tem se je postopek čezmejnega posvetovanja zaključil.

## 2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Uredba je prostorski akt, za sprejem katerega noben zakon ni določil roka.

### 3. Splošna obrazložitev predloga uredbe

Osnovni cilj načrtovane prostorske ureditve je prispevati k izpolnjevanju ključnih ciljev nacionalne energetske politike, to je k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo ter povečanju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE)

Ob usklajevanju rešitev iz pobude, z nosilci urejanja prostora in ob upoštevanju pripomb lokalne skupnosti, se z državnim prostorskim načrtom v prostor umeščajo trije vetrni agregati in energetske in prometne ureditve. Moč agregatov se z napredkom tehnologije spreminja, zato se DPN ne opredeljuje do inštalirane moči, ampak podaja robne pogoje za umestitev posegov v prostor. V strokovnih podlagah je bila predvidena skupna inštalirana moč 10,5 MW, za kolikor je bilo pridobljeno energetske dovoljenje. Glede na smernice Elektra Celje (št. 2287) je v RTP Dravograd mogoče priključiti VE s skupno inštalirano močjo 17 MW, v RTP Vuzenica pa 11 MW.

### 4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja

- a) Posledice na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih

Predlagano gradivo **nima** posledic na javnofinančna sredstva večji od 40 000 EUR. Obrazložitev je podana pod točko **7.b** spremnega dopisa gradiva.

- b) Posledice na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije  
Predlagano gradivo **nima** posledic na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije. Usklajevanje državnega prostorskega načrta s pravnim redom EU ni potrebno.

- c) Administrativne posledice

Predlagano gradivo **nima** administrativnih posledic. Uredba o državnem prostorskem načrtu je podlaga za pripravo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Predlog uredbe je pripravljen tako, da konkretizira obveznosti, določene s področnimi predpisi.

- č) Posledice na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij

Predlagano gradivo **ima** posledice na gospodarstvo, saj mora investitor izvedbe z državnim prostorskim načrtom načrtovanih ureditev naročiti izdelavo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Investitor dokumentacije ne izdelava sam, ampak jo naroči pri podjetjih, registriranih za dejavnost projektiranja oz. za druge dejavnosti, če za izdelavo posamezne dokumentacije to določa zakon.

Ker je investitor zavezan k uporabi predpisov s področja javnih financ, bo potrebno dokumentacijo naročil po postopkih javnega naročanja.

- d) Posledice na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike

Predlagano gradivo **ima** posledice na okolje kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike.

V postopku priprave državnega prostorskega načrta, bila utemeljena rešitev in izdelan predlog DPN, ki je s prostorskega, okoljskega in funkcionalnega vidika ocenjena kot sprejemljiva.

Izveden je bil postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bila ugotovljena sprejemljivost vplivov predloga najustreznejše rešitve in pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št. 35409-76/2024-3, z dne 13. junija 2024).

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je dne 15. 4. 2017 investitorju DEM d. o. o. izdalo mnenje št. 35405-4/2015-3, da za polje vetrnih elektrarn na Ojstrici ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

e) Posledice na socialno področje

Predlagano gradivo **nima** posledic na socialno področje. Uredba o državnem prostorskem načrtu je podlaga za pripravo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Predlog uredbe je pripravljen tako, da konkretizira obveznosti, določene s področnimi predpisi.

f) Posledice na dokumenta razvojnega načrtovanja, in sicer na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna ter na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

Predlagano gradivo **nima** posledic na dokumenta razvojnega načrtovanja.

## II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

### 1. Ocena stanja in razlogi za sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu

Načrtovane prostorske ureditve tega državnega prostorskega načrta so skladne z naslednjimi dokumenti:

- Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Uradni list RS, št. 72/23)
- Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN- za obdobje do 2030 (s pogledom do 2040), ki ga je pod št. 35400-18/2019/22 z dne 28.2.2020 sprejela Vlada RS
- Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21 ReDP5S50)
- Resolucij o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list RS, št. 31/20 in 44/22 – ZVO-2)
- Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 - UPB, 65/20, 158/20Z URE, 175/20 - ZIUOPDVE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP, 44/22 – ZOTDS
- Zakonom o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21)
- Zakonom o učinkoviti rabi energije (Ur.l. RS, št. 158/20)
- Zakonom o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije Uradni list RS, št. 78/23
- Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE)

### 2. Vsebina predloga državnega prostorskega načrta

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

- trije vetrni agregati vključno z montažnimi platoji (stojna mesta vetrnic),
- povezovalni 20 kV kablovodi med posameznimi vetrnimi agregati do 20kV stikališča VE Ojstrica,
- 20 kV kablovod od stikališča VE Ojstrica do RTP 110/20 kV Dravograd za vključitev v obstoječe elektro energetske omrežje,
- dostopne poti,
- plato za potrebe gradbišča in dva platoja za začasno shranjevanje humusa ter
- druge ureditve, ki so potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

### 3. Območje predloga državnega prostorskega načrta

Območje državnega prostorskega načrta tangira občino Dravograd. Opredeljeno je z mejo ureditvenega območja in zajema vse površine, ki so potrebne za gradnjo in nemoteno obratovanje vetrne elektrarne in spremljajočih ureditev.

#### 4. Postopek usklajevanja državnega prostorskega načrta

V idejnih rešitvah za pobudo je bila razdelana postavitvev osmih vetrnic v VE Ojstrica, zasnovana kot zaključena celota, glede na konfiguracijo terena, to je na dveh skoraj vzporednih grebenih od Morijevega in Koboltovega vrha proti Ojstrici. Na podlagi predloga zaključka analize smernic se je v nadaljevanju postopka območje zmanjšalo in umeščalo le tri vetrnice in spremljajoče ureditve za njihovo gradnjo in obratovanje.

Po javni razgrnitvi osnutka DPN se rešitve niso več bistveno spreminjale.

Občina Dravograd je v postopku priprave državnega prostorskega načrta podala delno pozitivno mnenje k osnutku DPN. Pripombe občine, ki so se nanašale na potencialno ogroženost vodnih virov in vplivov na zdravje ljudi, so bile enake pripombam javnosti in so se smiselno upoštevale, kar je pojasnjeno tudi v stališčih do pripomb. Sočasno s pripravo stališč so bile dopolnjene strokovne podlage:

Okoljsko poročilo:

- v poglavju, ki obravnava obstoječe stanje obremenjenosti s hrupom (Poglavje št. 7.9.3.2) je dodan seznam stavb z varovanimi prostori, kjer so navedene (3D) razdalje od VA za vse stanovanjske hiše v radiju (2D) do 1000 m in Planinski dom Košenjak. Natančne (2D in 3D) razdalje so tudi grafično prikazane;

- v poglavju, ki opredeljuje omilitvene ukrepe za zagotavljanje ustrezne odpornosti plana na škodljive vplive podnebnih sprememb (Poglavje št. 7.1.4) je dodano posebno opozorilo, da je pri izdelavi požarnega načrta potrebno posebno pozornost nameniti preverbi pravočasne dostopnosti ter zagotoviti ustrezne ukrepe (npr. dežurne službe v suhem vremenu);

- v poglavju, ki opredeljuje omilitvene ukrepe za zagotavljanje oskrbe s zdravstveno ustrezno pitno vodo (Poglavje št. 7.9.2.4) je dodana zahteva, da je za primere nesreče ob montaži in obratovanju VA potrebno izdelati Elaborat za ukrepanje ob razlitju nevarnih snovi;

- v poglavju, ki obravnava vplive zaradi svetlobnega onesnaženja (Poglavje št. 7.9.5.4) je popravljena navedba leta izdelave strokovne podlage;

- ustrezno je dopolnjen tudi Povzetek Okoljskega poročila.

Priloga Okoljskemu poročilu:

- z obravnavo vplivov na okoljske varstvene cilje v primeru maksimalnega povečanja dimenzij VA oz. maksimalnega možnega povečanja njihove nazivne moči. Priložena so tudi strokovna mnenja o vplivih močnejših VA na varstvene cilje z vidika podnebnih sprememb, podzemnih voda, ptic in netopirjev, z vidika krajine, gozda in gozdnega prostora in z vidika zdravja ljudi (kakovost zraka, pitna voda, obremenjenost s hrupom, elektromagnetno sevanje, migotanja svetlobe).

Idejne zasnove:

- s podatki o novih dejstvih/količinah, ki so posledica zamenjave prvotno izbranih vetrnih agregatov z nazivno močjo 3,5 MW za vetrne agregate nazivne moči 6,6 MW.

### III. POJASNILA V ZVEZI S PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor DEM d. o. o., Ljubljana, ni neposredni proračunski uporabnik, ni uporabnik javnih financ in ne bo potreboval poroštva Republike Slovenije pri pridobivanju kreditov.

**PRILOGA 1:**

Grafični prikaz meje državnega prostorskega načrta se nahaja v ločeni prilonki